

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WE

1488-CPD-0354/W

Zgodnie z Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 roku w sprawie zbliżenia ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wyrobów budowlanych (Dyrektywa dotycząca wyrobów budowlanych lub CPD), z późniejszymi zmianami, potwierdza się, że wyrób budowlany:

Przeciwpozarowa klapa odcinająca typu RK150

o klasie odporności ogniowej wg PN-EN 13501-3+A1:2010

EI 120 (ve i↔o) S

(ogólną identyfikację wyrobu, zakres i warunki stosowania określono w załączniku nr Z-1488-CPD-0354/W stanowiącego integralną część niniejszego certyfikatu)

wprowadzona do obrotu przez:

Frapol Sp. z o.o.
ul. Mierzeja Wiślana 8
30-832 Kraków

produkowana w zakładzie produkcyjnym

FRAPOL Sp. z o.o.
ul. Mierzeja Wiślana 8
30-832 Kraków

w którym Producent wdrożył zakładową kontrolę produkcji i prowadzi badania próbek pobranych w tym zakładzie zgodnie z planem badań. Jednostka notyfikowana nr 1488 – *Instytut Techniki Budowlanej* - przeprowadziła wstępne badania typu w celu określenia właściwości wyrobu oraz wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, a także prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.


Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny zgodności i właściwości użytkowych wyrobu opisane w załączniku ZA normy:

PN-EN 15650:2010

zostały zastosowane i wyrób spełnia wszystkie ustalone wymagania.

Niniejszy certyfikat, wydany po raz pierwszy 27.03.2013, jest ważny dopóki wyrób spełnia wymagania zharmonizowanego dokumentu odniesienia i warunki produkcji oraz system zakładowej kontroli produkcji nie uległy istotnym zmianom.

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji



Barbara Dobosz



Warszawa, 27.03.2013

ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej



Michał Wójtowicz