



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/0779/01/2011

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Zawory: zawór wywiewny KW; Zawór wywiewny izolowany KWI, Zawór wywiewny chromowany KW-S-RM; Zawór nawiewny KN; Zawór nawiewny izolowany KNI; Zawór nawiewny chromowany KW-S-RM; Zawór kominkowy chromoniklowy nawiewno-wywiewny KCN**

Zawierający / containing: stal i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: regulacji nawiewanego lub wywiewanego powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych użyteczności publicznej, obiektach szpitalnych oraz obiektach przemysłowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- z wyłączeniem pomieszczeń o wysokich wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, wybudzeniowe, OIOM..)

Wytwórca / producer:

ALNOR systemy wentylacji Sp. z o.o.
00-719 Warszawa
ul. Zwierzyniecka 8 b

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ALNOR systemy wentylacji Sp. z o.o.
00-719 Warszawa
ul. Zwierzyniecka 8 b

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2016-08-22 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2016-08-22
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 22 sierpnia 2011

The date of issue of the certificate: 22nd August 2011

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady